

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第116号

申請者

株式会社日立ハウステック

評価番号

02T0022

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム DJS型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社日立ハウステック 積水化学工業株式会社
		排水配管部	株式会社日立ハウステック 積水化学工業株式会社
		排水処理槽部	株式会社日立ハウステック 積水化学工業株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	積水化学工業株式会社
		排水処理槽部	積水化学工業株式会社 株式会社日立ハウステック
5.	施工者	株式会社日立ハウステック、積水化学工業株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	株式会社日立ハウステック、積水化学工業株式会社またはその指定する維持管理業者	
7. システム の 概 要	このシステムは下記に示す適合評価(新規)を取得したシステムのOEM製品である。		
	適合評価番号	茨薬検D第73号 02T0008 (平成14年5月9日)	
	申請者	積水化学工業株式会社	
	名称	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム H型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶性・接触ばっ気方式
		設計対象人員		5人、8人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	

10. 維持 管 理 条 件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/6月以上 (但し、初年度は1回/4ヶ月) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き 1回/6ヶ月以上 (但し、保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---