

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第117号

申請者

株式会社 日本ゼスト

評価番号

02T0023

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム NZ-DDF型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト
		排水配管部	株式会社 日本ゼスト
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト ダイキ株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト
		排水処理槽部	ダイキ株式会社
5.	施工者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者
		排水配管部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者
6.	維持管理者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する維持管理業者
		排水配管部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する維持管理業者
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する維持管理業者
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(新規)を取得したシステムのOEM製品である。但しディスポーザは日本ゼスト製ZH-1のみである。	
		適合評価番号	茨薬検D第109号 02T0015 (平成14年9月27日)
		申請者	ダイキ株式会社
		名称	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム DDF型

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員		5,6,7,8,10人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD		300mg/L未満
		SS		300mg/L未満
		n-Hex		30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/2ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/2ヶ月以上 (但し、保守点検により、その都度実施)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---