

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第194号

申請者

セコムテクノサービス株式会社

評価番号 03T0042

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム MS-D2型	
2.	評価区分	新規・OEM・追加変更	
3.	設計者	ディスポーザ部	日本エマソン株式会社 セコムテクノサービス株式会社
		排水配管部	セコムテクノサービス株式会社
		排水処理槽部	ダイキ株式会社 セコムテクノサービス株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	日本エマソン株式会社 新明和工業株式会社
		排水処理槽部	ダイキ株式会社
5.	施工者	セコムテクノサービス株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	セコムテクノサービス株式会社またはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムをOEMしたものに、さらに新型ディスポーザSTS003(新明和工業製DH150SW)と評価済ディスポーザSTE003(日本エマソン製ISE110)を追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部についての変更はない。	
		適合評価番号 茨薬検D第163号 03T0031 (平成15年4月25日) 申請者 ダイキ株式会社 名称 集合住宅ディスポーザ排水処理システム DDS型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	14人～3,000人 14人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD		300mg/L未満
		SS		300mg/L未満
		n-Hex		30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理条件		
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---