

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第254号

申請者

株式会社 日本ゼスト

評価番号

04T0061

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NZ-DDS型	
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト
		排水配管部	株式会社 日本ゼスト
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト ダイキ株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト
		排水処理槽部	ダイキ株式会社
5.	施工者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者
		排水配管部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者
6.	維持管理者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼストまたはその指定する維持管理業者
		排水配管部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する維持管理業者
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する維持管理業者
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、出力・表示・吐出口形状・スイッチパネルを変更した株式会社 日本ゼスト製ディスポーザZH-1(SS)及びEJET1を追加したものである。	
		適合評価番号	茨薬検D第165号 03T0033 (平成15年4月25日)
		申請者	株式会社 日本ゼスト
		名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NZ-DDS型

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	14人～3,000人 14人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD		300mg/L未満
		SS n-Hex		300mg/L未満 30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/2ヶ月以上(1,500人槽未満) 1回/1ヶ月以上(1,500人槽以上) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き ばっ気分離槽(無機物)引抜 製品コード中のばっ気分離槽清掃頻度設定値に合せて実施 製品コード:NZ-DDS - 分類・設計人員 - <u>清掃頻度</u> - 流入放流形態 タイプ <u>2</u> 1回/2ヶ月以上 タイプ <u>4</u> 1回/4ヶ月以上 タイプ <u>6</u> 1回/6ヶ月以上 好気可溶化槽(汚泥)引抜 1回/2ヶ月以上 (但し、保守点検により、その都度実施)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---