

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第271号

申請者

積水アクアシステム株式会社

評価番号 05T0075

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム B型	
2.	評価区分	追加(新型ディスポーザの追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	積水アクアシステム株式会社
		排水配管部	積水アクアシステム株式会社
		排水処理槽部	積水アクアシステム株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	積水アクアシステム株式会社
		排水処理槽部	積水アクアシステム株式会社
5.	施工者	積水アクアシステム株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	積水アクアシステム株式会社またはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、さらに積水アクアシステム製ディスポーザSFH8000・SFH8400を追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部についての変更はない。	
		適合評価番号 茨薬検D第177号 03T0038 (平成15年7月31日) 申請者 積水アクアシステム株式会社 名称 集合住宅ディスポーザ排水処理システム B型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	40人～820人 40人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD		300mg/L未満
		SS		300mg/L未満
		n-Hex		30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 40～300人 1回/3ヶ月以上 301人～1500人未満 1回/2ヶ月以上 1500人以上 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き 標準負荷で 型式BSFB4,BSCB4 2回/年以上 型式BSFB6,BSCB6 3回/年以上 (但し、保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---