

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第347号

申請者

株式会社テラルキョクトウ

評価番号 07T0124

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム TSD型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社
		排水配管部	株式会社テラルキョクトウ
		排水処理部	株式会社ダイキアックス
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ
		排水処理部	株式会社ダイキアックス
5.	施工者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する維持管理業者	
7. シ ス テ ム の 概	このシステムは、下記に示す適合評価を取得したシステムのOEMであり、ディスポーザは、株式会社テラルキョクトウ製と積水アクアシステム株式会社製のみとするものである。		
	適合評価番号 茨薬検D第346号 07T0123 (平成19年8月23日)		
	申請者 株式会社ダイキアックス 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム DDS-ST2型		

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・流動床方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	14人～3,000人 14人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex.		300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理条件	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。 尚、評価機関への水質・汚泥報告を1回/年以上行うこと。
-----	------	--