

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第402号

申請者 株式会社 INAX

評価番号 09T0167

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム LPV4型	
2.	評価区分	追加・変更	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 INAX テラル株式会社
		排水配管部	株式会社 INAX
		排水処理部	株式会社 INAX
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 INAX テラル株式会社
		排水処理部	株式会社 INAX
5.	施工者	株式会社 INAXまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	株式会社 INAXまたはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、テラル株式会社製 新型ディスポーザ DSP-100H型 および適合評価済みディスポーザ DSP-250HD型を追加したものである。	
		適合評価番号 茨薬検D第373号 08T0147 (平成20年12月24日) 申請者 株式会社 INAX 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム LPV4型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	11～3,000人
			RC槽	11～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex.	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 (但し、規定の処理性能に達するまで2回/1ヶ月以上とする) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 原則として1回/1ヶ月以上 (但し、保守点検結果によりその都度実施する)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。 なお、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。
-----	------	---