

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第471号

申請者

前田建設工業株式会社

評価番号

14T0218

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム M - WTA - M型				
2.	評価区分	追加・変更				
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における、規格適合を取得したディスポーザのうち前田建設工業株式会社およびニッコー株式会社が認めた者			
		排水配管部	前田建設工業株式会社又はニッコー株式会社			
		排水処理槽部	ニッコー株式会社			
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における、規格適合を取得したディスポーザのうち前田建設工業株式会社およびニッコー株式会社が認めた者			
		排水処理槽部	ニッコー株式会社			
5.	施工者	前田建設工業株式会社又は前田建設工業株式会社が指定する各地方自治体の指定工事業者				
6.	維持管理者	前田建設工業株式会社又は前田建設工業株式会社が指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち前田建設工業(株)およびニッコー(株)が認めたディスポーザを追加するものである。				
		適合評価番号	茨薬検D第282号 05T0081 (平成17年5月10日)			
	申請者	前田建設工業株式会社				
	名称	集合住宅ディスポーザ排水処理システム M - WTA - M型				
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式		
		設計対象人員	FRP槽 RC槽またはPC槽	49人～2,100人 70人～5,000人		
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD	300mg/L未満			
		SS	300mg/L未満			
		n-Hex	30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検	49人～1,499人槽 1回/2ヶ月以上 1,500人～5,000人槽 1回/1ヶ月以上
					水質検査	1回/年以上
点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容			
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する				