

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第489号

申請者

テラル株式会社

評価番号 14T0230

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム TSX 型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および株式会社LIXILが認めた者	
		排水配管部	テラル株式会社	
		排水処理部	株式会社 LIXIL	
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および株式会社LIXILが認めた者	
		排水処理部	株式会社 LIXIL	
5.	施工者	テラル株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	テラル株式会社またはその指定する維持管理業者		
7. システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちテラル株式会社および株式会社LIXILが認めたディスポーザを追加するものである。			
	適合評価番号	茨薬検D第403号 09T0168 (平成21年9月3日)		
	申請者	テラル株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム TSX 型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	11～3,000人
			RC槽	11～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
		日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
		日平均台所排水量	30L/人・日	
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex.	30mg/L以下	
10. 維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 (但し、規定の処理性能に達するまで2回/1ヶ月以上とする) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 原則として1回/1ヶ月以上 (但し、保守点検結果によりその都度実施する)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する		