

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第498号

申請者

マックス株式会社

評価番号 14T0238

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム GDS-H 型				
2.	評価区分	追加・変更				
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちマックス株式会社および株式会社ダイキアックスが認めた者			
		排水配管部	マックス株式会社			
		排水処理部	マックス株式会社 株式会社ダイキアックス			
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちマックス株式会社および株式会社ダイキアックスが認めた者			
		排水処理部	株式会社ダイキアックス			
5.	施工者	マックス株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者				
6.	維持管理者	マックス株式会社またはその指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは、下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちマックス株式会社および株式会社ダイキアックスが認めたディスポーザを追加するものである。				
		適合評価番号 茨薬検D第356号 07T0133 (平成19年12月19日) 申請者 マックス株式会社 名称 戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム GDS-H 型				
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・流動床方式		
		設計対象人員	FRP槽 DCPD槽	5, 6, 7, 8, 10人 5, 6, 7, 8, 10人		
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD SS n-Hex.	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/2ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 ばっ気分離槽(無機物)引抜 原則1回/6ヶ月以上 好気可溶化槽(汚泥)引抜 原則1回/2ヶ月以上 (但し、保守点検により、その都度実施)	
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する				