

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第138号

申請者

大栄産業株式会社

評価番号 02T0026

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム DPG型			
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)			
3.	設計者	ディスポーザ部	大栄産業株式会社 積水化学工業株式会社 株式会社テラルキョクトウ 株式会社安永		
		排水配管部	大栄産業株式会社		
		排水処理槽部	大栄産業株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	積水化学工業株式会社 株式会社テラルキョクトウ 株式会社安永		
		排水処理槽部	大栄産業株式会社		
5.	施工者	大栄産業株式会社が指定する各地方自治体の指定工事店			
6.	維持管理者	大栄産業株式会社またはその指定事業者			
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(経過措置)を取得したシステムに、さらにテラルキョクトウ製ディスポーザ DSP-250SBF(適合評価番号 茨薬検D第110号 02D0016平成14年9月27日に同じ)と安永製ディスポーザYD200B(適合評価番号 茨薬検D第104号 02T0010平成14年10月18日に同じ)を追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部についての変更はない。			
		適合評価番号 茨薬検D第71号 02T0007 (平成14年3月29日) 申請者 大栄産業株式会社 名称 集合住宅ディスポーザ排水処理システム DPG型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・活性汚泥方式	
		設計対象人員	FRP槽	11人～1,000人	
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日	
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
9.	性能	BOD	300mg/L未満		
		SS	300mg/L未満		
		n-Hex	30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 11人～20人 1回/3ヶ月以上 21人～99人 1回/2ヶ月以上 100人～1,000人 1回/1ヶ月以上 (但し、全人槽、立上げ3ヶ月間は、1ヶ月に1回以上とする) 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 11人～20人 1回/3ヶ月以上 21人～99人 1回/2ヶ月以上 100人～1,000人 1回/1ヶ月以上 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。			