

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第393号

申請者

パナソニック電工株式会社

評価番号

09T0159

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム AD - NYF, M, R型	
2.	評価区分	OEM	
3.	設計者	ディスポーザ部	パナソニック電工株式会社
		排水配管部	パナソニック電工株式会社
		排水処理部	クリーンテック株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	パナソニック電工株式会社
		排水処理部	クリーンテック株式会社
5.	施工者	パナソニック電工株式会社 または その指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	パナソニック電工株式会社 または その指定する維持管理業者	
7. システム の概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムのOEMである。ただし、ディスポーザはパナソニック電工株式会社製のみとする。		
	適合評価番号	茨薬検D第387号 09T0154 (平成21年3月23日)	
	申請者	クリーンテック株式会社	
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム CGF、CGM、CGC型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式
		設計対象人員	FRP槽	14人～1,750人
			DCP槽	42人～84人
			RC槽	70人～5,000人
計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD SS n-Hex.	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10. 維持管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 14人～100人 2回/年 以上 101人～1,000人 1回/月 以上 1,001人～5,000人 2回/月 以上 水質検査 1回/年 以上 堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。 なお、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。
-----	------	---