

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第143号

申請者 ニッコー株式会社

評価番号 02D0036

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム WTA型	
2.	評価区分	追加(排水処理槽の追加+ディスポーザの追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	ニッコー株式会社 ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社 株式会社 安永
		排水配管部	ニッコー株式会社
		排水処理槽部	ニッコー株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	ニッコー株式会社 ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社 株式会社 安永
		排水処理槽部	ニッコー株式会社
5.	施工者	ニッコー株式会社又はニッコー株式会社が指定する各地方自治体の指定工事店	
6.	維持管理者	ニッコー株式会社又はニッコー株式会社が指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、さらに排水処理槽を追加したものであり、また、茨薬検D第105号で適合評価を取得した、株式会社 安永製のYD200Bを追加するものである。なお、排水配管部についての変更はない。	
		適合評価番号	茨薬検D第27号 01D0002(平成13年12月14日)
	申請者	ニッコー株式会社	
	名称	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム WTA型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP製 PCまたRC製	11人～1,590人 140人～8,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	200mg/L以下 250mg/L以下 30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月以上 (WTA-E型) 1回/3ヶ月以上 (WTA-C型) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
				点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---