

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第160号

申請者

前田建設工業株式会社

評価番号 03D0039

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム M-WTA型				
2.	評価区分	OEM				
3.	設計者	ディスポーザ部	前田建設工業株式会社又はニッコー株式会社 ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社 株式会社 安永			
		排水配管部	前田建設工業株式会社又はニッコー株式会社			
		排水処理槽部	前田建設工業株式会社又はニッコー株式会社			
4.	製造者	ディスポーザ部	ヤマト科学株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社 株式会社 安永			
		排水処理槽部	ニッコー株式会社			
5.	施工者	前田建設工業株式会社、ニッコー株式会社又はそれらが指定する各地方自治体の指定工事業者				
6.	維持管理者	前田建設工業株式会社、ニッコー株式会社又はそれらが指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムのOEM製品である。				
		適合評価番号	茨薬検D第143号 02D0036(平成14年12月27日)			
	申請者	ニッコー株式会社				
	名称	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム WTA型				
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式		
		設計対象人員	FRP製 PCまたRC製	11人～1,590人 140人～8,000人		
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD	200mg/L以下			
		SS	250mg/L以下			
		n-Hex	30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 水質検査 汚泥引抜	1回/3ヶ月以上 1回/年以上 1回/6ヶ月以上 (WTA-E型) 1回/3ヶ月以上 (WTA-C型)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。				