

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第237号

申請者

セコムテクノサービス株式会社

評価番号

04D0053

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム MS-D型		
2.	評価区分	追加(ディスポーザ本体の追加)		
3.	設計者	ディスポーザ部	セコムテクノサービス株式会社 新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社	
		排水配管部	セコムテクノサービス株式会社	
		排水処理槽部	セコムテクノサービス株式会社 ダイキ株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	新明和工業株式会社 日本エマソン株式会社	
		排水処理槽部	ダイキ株式会社	
5.	施工者	セコムテクノサービス株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	セコムテクノサービス株式会社またはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、既に適合評価取得済みのディスポーザ型式STS003、STS003セコムテクノサービス(株)製、型式ISE-55、-65日本エマソン製、(茨薬検D第194号(03D0042平成15年10月17日))を追加するものである。なお、排水配管部、排水処理部については変更はない。		
		適合評価番号	茨薬検D第136号 02D0032(平成14年12月27日)	
	申請者	セコムテクノサービス株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム MS-D型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	25人～2,000人 25人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	200mg/L以下	
		n-Hex	20mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/4ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		