

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第278号

申請者

ダイワ化成株式会社

評価番号

05D0058

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム DIP型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ	
		排水配管部	ダイワ化成株式会社	
		排水処理槽部	ニッコー株式会社 ダイワ化成株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ	
		排水処理槽部	ニッコー株式会社 ダイワ化成株式会社	
5.	施工者	ダイワ化成株式会社又はその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	ダイワ化成株式会社又はその指定維持管理業者		
7. シ ス テ ム の 概 要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムのOEM製品である。但し、ディスポーザは株式会社テラルキョクトウ製機種のみとする。			
	適合評価番号	茨薬検D第222号 04D0049 (平成16年3月25日)		
	申請者	株式会社テラルキョクトウ		
	名称	戸建住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム TKN型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽	5, 6, 7, 8, 9, 10 人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	250mg/L以下	
		n-Hex	30mg/L以下	
10. 維 持 管 理 条 件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月以上 (DIP-E型) 1回/3ヶ月以上 (DIP-C型) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		