

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第29号

申請者

株式会社テラルテクノサービス

評価番号 01D0004

1.	件名	集合住宅ディスポーザ生ごみ排水処理システム TSF、TSM、TSC型	
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加他)	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ
		排水配管部	株式会社テラルテクノサービス
		排水処理槽部	株式会社テラルテクノサービス クリーンテック株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ
		排水処理槽部	株式会社テラルテクノサービス クリーンテック株式会社
5.	施工者	株式会社テラルテクノサービスまたはその指定業者	
6.	維持管理者	株式会社テラルテクノサービスまたはその指定業者	
7.	システムの概要	このシステムは建設省広住指発第16号(平成12年5月10日)による認定を受けた装置のディスポーザ(2機種)に1機種(DSP-250SBF)を追加したものである。また、新たに自動給水装置(YAT-DSF)をオプションとして追加したものである。	
		適合評価番号	
		申請者	
		名称	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	70～630人
			DCP槽	8～182人
			RC槽	70～5,000人
計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
		日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
		日平均台所排水量	30L/人・日	
9.	性能	BOD	200mg/L未満	
		SS	200mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 8～79人槽 1回/6ヶ月以上
				80～560人槽 1回/月以上
			561～2,000人槽 1回/2週以上	
			2,001～5,000人槽 1回/週以上	
			水質検査 1回/年以上	
			汚泥引抜 1回/年程度	
			(但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)	
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---