

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第290号

申請者

株式会社テラルキョクトウ

評価番号

05D0064

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム K型				
2.	評価区分	同等性評価取得済みOEMシステムに、適合評価取得済みディスポーザの追加				
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水配管部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水処理槽部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水処理槽部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
		排水処理槽部	株式会社テラルキョクトウ 積水アクアシステム株式会社			
5.	施工者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者				
6.	維持管理者	株式会社テラルキョクトウまたはその指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性)を取得したシステムに、茨薬検D第270号、茨薬検D第209号で評価取得済みのディスポーザを追加したものである。				
		適合評価番号	茨薬検D第201号 03D0044 (平成15年10月17日)			
		申請者	積水アクアシステム株式会社			
		名称	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム K型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式		
		設計対象人員	FRP槽	5人、8人		
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日		
	日平均台所排水量	30L/人・日				
9.	性能	BOD	300mg/L未満			
		SS	300mg/L未満			
		n-Hex	30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 3回/年 以上 水質検査 1回/年 以上 沈砂槽堆積物引抜 原則として1回/年 汚泥引抜き 保守点検結果により必要な都度引抜を行う	
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。				