

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第43号

申請者

株式会社 エコン

評価番号

02D0014

1.	件名	一戸建住宅ディスポーザ排水処理システム LB型			
2.	評価区分	変更(ディスポーザの変更)			
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 エコン 株式会社テラルキョクトウ		
		排水配管部	株式会社 エコン		
		排水処理槽部	株式会社 エコン		
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ		
		排水処理槽部	株式会社 エコン		
5.	施工者	株式会社エコン又はその指定する各地方自治体の指定工事店			
6.	維持管理者	株式会社エコン又はその指定する維持管理業者			
7.	システムの概要	このシステムは建設省丘住指発第57号(平成12年5月31日)における、一戸建て住宅ディスポーザ排水処理システムのディスポーザ(アナハイムマニユファクチャリング社)を株式会社テラルキョクトウ製 ディスポーザ(DPS-250S:連続式、DPS-250SB:バッチ式)に変更するものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部の変更はない。			
		適合評価番号	申請者 名称		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体固定床方式	
		設計対象人員		5人、7人、10人	
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日	
9.	性能	BOD		200mg/L未満	
		SS		200mg/L未満	
		n-Hex		30mg/L以下	
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/年以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。			