

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第44号

申請者 クリーンテック株式会社

評価番号 02D0015

1.	件名	集合住宅ディスポーザ、キッチン排水処理システム(タイプB)	
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	クリーンテック株式会社 株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ 九州松下電器株式会社
		排水配管部	クリーンテック株式会社
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ 九州松下電器株式会社
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社
5.	施工者	クリーンテック株式会社が指定する各自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	クリーンテック株式会社またはその指定業者	
7. システム の概要	このシステムは建設省石住指発第22号(平成12年5月29日)により認定を受けた装置のディスポーザ部において、株式会社安永製、株式会社テラルキョクトウ製に、九州松下電器製(KD-131)を追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部の変更はない。		
	適合評価番号	申請者 名称	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 DCP槽 RC槽	70～630人 8～182人 70～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---