

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第449号

申請者 TOTO株式会社

評価番号 12D0091

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NJ6200型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	TOTO株式会社 マックス株式会社 安永クリーンテック株式会社	
		排水配管部	TOTO株式会社	
		排水処理部	TOTO株式会社 アムズ株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	TOTO株式会社 マックス株式会社 安永クリーンテック株式会社	
		排水処理部	TOTO株式会社 アムズ株式会社	
5.	施工者	TOTO株式会社、アムズ株式会社 またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	TOTO株式会社、アムズ株式会社 またはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、マックス株式会社製 適合評価済みディスポーザ GD-B181 および 安永クリーンテック株式会社製 適合評価済みディスポーザ YD200BW、YD130BWを追加したものである。		
		適合評価番号 茨薬検D第380号 09D0080 (平成21年3月4日) 申請者 TOTO株式会社 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム (NJ6200GG/GG-1/GG1/GG1-1/GG2/GG2-1/GG3/GG3-1/GG4/GG4-1型)		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	60人～1,403人 150人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex.	200mg/L以下 200mg/L以下 20mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年以上(タイプ) (原則として) 1回/6ヶ月以上(タイプ) 堆積物引抜 1回/年以上 (原則として) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。尚、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。		