

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第45号

申請者

東陶機器株式会社

評価番号 02D0016

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム (NJ6200UG型)	
2.	評価区分	変更(破砕及び破砕・自動給水部の変更)	
3.	設計者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社
		排水配管部	東陶機器株式会社
		排水処理槽部	東陶機器株式会社 アムズ株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社
		排水処理槽部	東陶機器株式会社及びアムズ株式会社
5.	施工者	東陶機器株式会社及びその指定業者	
6.	維持管理者	東陶機器株式会社及びその指定業者又は、アムズ株式会社及びその指定業者	
7.	システムの概要	このシステムは建設省丘住指発第47号(平成12年5月31日)により認定を受けた装置の破砕及び破砕・自動給水部において、防音材を追加、自動給水部の逆流防止構造変更、トラップ掃除口の位置変更、を行ったものである。なお、排水配管部及び排水処理システム部の変更はない。	
		適合評価番号 申請者 名称	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	60人～1,277人 150人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	200mg/L以下 200mg/L以下 20mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年以上 (タイプ) 1回/6ヶ月以上 (タイプ・) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---