

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第48号

申請者

東海工業株式会社

評価番号 02D0019

1.	件名	戸建住宅用ディスポーザ排水処理システム TDH型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	東海工業株式会社 株式会社 安永 株式会社 テラルキョクトウ	
		排水配管部	東海工業株式会社	
		排水処理槽部	東海工業株式会社 クリーンテック株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 安永 株式会社 テラルキョクトウ	
		排水処理槽部	東海工業株式会社 クリーンテック株式会社	
5.	施工者	東海工業株式会社又はその指定する各地方自治体の指定工事店		
6.	維持管理者	東海工業株式会社、クリーンテック株式会社又はそれらの指定する維持管理者		
7. シ ス テ ム の 概 要	このシステムは下記に示す旧建設大臣認定を取得した装置のOEM製品である。			
	旧建設大臣認定番号	建設省石住指発第25号(平成11年8月13日)		
	申請者	クリーンテック株式会社		
	名称	戸建住宅用ディスポーザ、キッチン排水処理システム		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	地下埋設型FRP槽 地上設置型FRP槽	5人、6人、8人、10人 5人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	200mg/L以下 200mg/L以下 30mg/L以下	
10. 維 持 管 理 条 件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/6ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		