

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第49号

申請者 東海工業株式会社

評価番号 02D0020

1.	件名	集合住宅ディスポーザ生ごみ排水処理システム TFD型・TMD型・TCD型			
2.	評価区分	OEM			
3.	設計者	ディスポーザ部	東海工業株式会社 株式会社 安永 株式会社 テラルキョクトウ		
		排水配管部	東海工業株式会社		
		排水処理槽部	東海工業株式会社 クリーンテック株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 安永 株式会社テラルキョクトウ		
		排水処理槽部	東海工業株式会社 クリーンテック株式会社		
5.	施工者	東海工業株式会社又はその指定する各地方自治体の指定工事店			
6.	維持管理者	東海工業株式会社、クリーンテック株式会社又はそれらの指定する維持管理業者			
7. システムの概要	このシステムは下記に示す旧建設大臣認定を取得した装置のOEM製品である。				
	旧建設大臣認定番号	建設省石住指発第22号(平成12年5月29日)			
	申請者名称	クリーンテック株式会社 集合住宅ディスポーザ、キッチン排水処理システム (タイプB)			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式	
		設計対象人員	FRP槽	70～630人	
			DCP槽	8～182人	
			RC槽	70～5,000人	
計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日			
	日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日			
	日平均台所排水量	30L/人・日			
9.	性能	BOD	200mg/L以下		
		SS	200mg/L以下		
		n-Hex	30mg/L以下		
10. 維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検	8～79人槽 1回/6ヶ月以上 80～560人槽 1回/月以上 561～2,000人槽 1回/2週以上 2,001～5,000人槽 1回/週以上
				水質検査	1回/年以上
点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容		
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。			