

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第85号

申請者

積水化学工業株式会社

評価番号

02D0025

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム S型		
2.	評価区分	変更(槽内構造変更)		
3.	設計者	ディスポーザ部	積水化学工業株式会社	
		排水配管部	積水化学工業株式会社	
		排水処理槽部	積水化学工業株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	積水化学工業株式会社	
		排水処理槽部	積水化学工業株式会社	
5.	施工者	積水化学工業株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事店		
6.	維持管理者	積水化学工業株式会社またはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは建設省阪住指発第52号(平成12年5月10日)による認定を受けた装置の追加変更に係る、下記に示す適合評価(同等性評価)を取得した装置に、さらに排水処理部の槽内構造を軽微な変更をしたものである。なお、ディスポーザ部についての変更はない。		
		適合評価番号	茨薬検D第54号 02D0021(平成14年2月4日)	
	申請者	積水化学工業株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システムS型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽	40人～860人
			RC槽	50人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日			
日平均台所排水量	30L/人・日			
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	20mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上
	点検内容			
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		