

ディスポーザ排水処理システム性能評価概要

性能評価番号 茨薬検D第375号

申請者

テラル株式会社

評価番号 08S0010

1.	件名	一般業務施設用ディスポーザ排水処理システム TGF - A型・TGC - A型	
2.	評価区分	OEM(性能評価)	
3.	設計者	ディスポーザ部	テラル株式会社
		排水処理部	株式会社ダイキアクシス
4.	製造者	ディスポーザ部	テラル株式会社
		排水処理部	株式会社ダイキアクシス
5.	施工者	ディスポーザ部	テラル株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者
		排水処理部	テラル株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者
6.	維持管理者	ディスポーザ部	テラル株式会社またはその指定する維持管理業者
		排水処理部	テラル株式会社またはその指定する維持管理業者
7. システム の概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムをOEMしたものである。ただし、ディスポーザはテラル株式会社製のみとする。		
	性能評価番号	茨薬検D第370号 08S0007 (平成20年9月29日)	
	申請者 名称	株式会社ダイキアクシス 一般業務施設用ディスポーザ排水処理システム DDS - GI 型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式
		処理対象生ごみ量	FRP槽 RC槽	5 ~ 750kg/日 5 ~ 1,250kg/日
9.	性能		流入水質	処理水質
		水量 BOD SS n-Hex.	70L 2,510mg/L 1,940mg/L 930mg/L	- 300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下

10. 維持管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回 / 年 以上	保守点検 <設計処理水量50m ³ /日未満> 1回/2ヶ月以上 <設計処理水量50m ³ /日以上> 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/1年以上(初年度は1年に2回) ばっ気分離槽(無機物)引抜 原則設計計画の貯留日数による 6ヶ月仕様 1回/6ヶ月以上 12ヶ月仕様 1回/12ヶ月以上 好気可溶化槽(汚泥)引抜 原則1回/6ヶ月以上 (但し、保守点検により、その都度実施)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	注意事項	本評価書は、当該業務用ディスポーザ排水処理システムの性能評価をしたものであり、実際の物件設置時には物件毎に実施設計図書及び維持管理条件等の個別評価を受け、「個別物件適合評価書」を取得する事を前提とするものである。
-----	------	--