

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第141号

申請者

株式会社 INAX

評価番号 02T0027

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ台所排水処理システム LPV3型		
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 INAX	
		排水配管部	株式会社 INAX	
		排水処理槽部	株式会社 INAX	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 INAX	
		排水処理槽部	株式会社 INAX	
5.	施工者	株式会社 INAXまたはその指定する各地方自治体の指定工事店		
6.	維持管理者	株式会社 INAXまたはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(経過措置)を取得したシステムに、さらに新型ディスポーザを追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部についての変更はない。		
		適合評価番号	茨薬検D第86号 02T0009 (平成14年7月26日)	
	申請者	株式会社 イナックス		
	名称	集合住宅用ディスポーザ台所排水処理システム LPV3型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶性・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	11人～1,500人 11人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/3ヶ月以上 (但し、保守点検結果により、必要な都度汚泥引抜きを実施する)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		