

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第142号

申請者 株式会社 INAX

評価番号 02D0035

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム LPV2				
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)				
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 INAX			
		排水配管部	株式会社 INAX			
		排水処理槽部	株式会社 INAX			
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 INAX			
		排水処理槽部	株式会社 INAX			
5.	施工者	株式会社 INAX又はその指定する各地方自治体の指定工事店				
6.	維持管理者	株式会社 INAX又はその指定する維持管理業者				
7.	システムの概要	このシステムは建設省愛住指発第87号(平成11年5月28日)における、集合住宅ディスポーザ排水処理システムに新型ディスポーザを追加するものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部の変更はない。				
		適合評価番号	申請者 名称			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式		
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	11人～1,578人 11人～5,000人		
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日		
9.	性能	BOD	200mg/L未満			
		SS	200mg/L未満			
		n-Hex	30mg/L以下			
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 水質検査 汚泥引抜	1回/月以上 1回/年以上 槽内・汚泥濃度による判断
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容	
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。				