

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第158号

申請者

東陶機器株式会社

評価番号 03D0038

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム (NJ6200A/PG/FG/UG/VG/VG1/VG2/VG3 - 処理槽D型273～461人用追加)	
2.	評価区分	追加 (処理槽D型273～461人用追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社
		排水配管部	東陶機器株式会社
		排水処理槽部	東陶機器株式会社 アムズ株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	東陶機器株式会社
		排水処理槽部	東陶機器株式会社及びアムズ株式会社
5.	施工者	東陶機器株式会社及びその指定業者	
6.	維持管理者	東陶機器株式会社及びその指定業者又は、アムズ株式会社及びその指定業者	
7.	システムの概要	このシステムは建設省丘住指発第47号 (平成12年5月31日) 及び茨薬検D第101号 (平成14年9月27日) により認定及び評価を受けた装置の排水処理槽部において、処理槽 (D型) に273～461人用の追加を行ったものである。なお、破砕及び破砕・自動給水部及び排水配管部の変更はない。	
		適合評価番号 申請者 名称	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉砕自然流下方式 好気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	60人～1,277人 150人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	200mg/L以下 200mg/L以下 20mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年以上 (タイプ) 1回/6ヶ月以上 (タイプ・) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---