

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第210号

申請者

株式会社テラルキョクトウ

評価番号 03T0048

1.	件名	集合住宅ディスポーザ生ごみ排水処理システム TSF3・TSM3・TSC3型	
2.	評価区分	追加(ディスポーザの追加)	
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ
		排水配管部	株式会社テラルキョクトウ
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社 株式会社テラルキョクトウ
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社テラルキョクトウ
		排水処理槽部	株式会社テラルキョクトウ クリーンテック株式会社
5.	施工者	株式会社テラルキョクトウ又はその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	株式会社テラルキョクトウ又はその指定する維持管理業者	
7. システム の 概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、テラルキョクトウ製新規ディスポーザを追加したものである。なお、排水配管部及び排水処理槽部についての変更はない。		
	適合評価番号	茨薬検D第174号 03T0037 (平成15年6月13日)	
	申請者	株式会社テラルキョクトウ	
	名称	集合住宅ディスポーザ生ごみ排水処理システム TSF3・TSM3・TSC3型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 DCP槽 RC槽	14～1120人 42～84人 70～5000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下	

10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 14人～100人 2回/年以上 101人～1000人 1回/月以上 1001人～5000人 2回/月以上 水質検査 1回/年以上 堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする) 清掃
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。
-----	------	---