

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第273号

申請者

松下電工株式会社

評価番号 05T0076

| | | | | |
|-----|---------|---|---|---|
| 1. | 件名 | 集合住宅ディスポーザ排水処理システム AD-NYF、M、R型 | | |
| 2. | 評価区分 | OEM | | |
| 3. | 設計者 | ディスポーザ部 | 松下電工株式会社 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 クリーンテック株式会社 | |
| | | 自動給水装置部 | 松下電工株式会社 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 クリーンテック株式会社 | |
| | | 排水配管部 | 松下電工株式会社 クリーンテック株式会社 | |
| | | 排水処理槽部 | 松下電工株式会社 クリーンテック株式会社 | |
| 4. | 製造者 | ディスポーザ部 | 松下電工株式会社 クリーンテック株式会社 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 | |
| | | 自動給水装置部 | 松下電工株式会社 クリーンテック株式会社 パナソニックコミュニケーションズ株式会社 | |
| | | 排水処理槽部 | クリーンテック株式会社 | |
| 5. | 施工者 | 松下電工株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者 | | |
| 6. | 維持管理者 | 松下電工株式会社、クリーンテック株式会社またはその指定する維持管理業者 | | |
| 7. | システムの概要 | このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムのOEM製品である。但し、ディスポーザはパナソニックコミュニケーションズ製KD-131型・KD-132型の2機種とする。 | | |
| | | 適合評価番号 | 茨薬検D第226号 04T0051 (平成16年3月25日) | |
| | 申請者 | クリーンテック株式会社 | | |
| | 名称 | 集合住宅ディスポーザ排水処理システム CGF、M、C型 | | |
| 8. | 装置の概要 | 処理方式 | ディスポーザ 排水処理装置 | 粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式 |
| | | 設計対象人員 | FRP槽 DCP槽 RC槽 | 14人～1,120人 42人～ 84人 70人～5,000人 |
| | | 計画排水量 | 平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量 | 250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日 |
| 9. | 性能 | BOD SS n-Hex | 300mg/L未満 300mg/L未満 30mg/L以下 | |
| 10. | 項目 | ディスポーザ | 排水配管 | 排水処理槽 |
| | 維持管理条件 | 必要な都度 | 1回/年 以上 | 保守点検 14人～ 100人 2回/年 以上 101人～1,000人 1回/月 以上 1,001人～5,000人 2回/月 以上 水質検査 1回/年 以上 無機堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 汚泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする) |
| | 点検内容 | 機器の点検・整備 | 配管内の点検・清掃 | 維持管理要領書に基づく保守点検内容 |
| 11. | 適合条件 | 本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。 | | |