

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第422号

申請者

パナソニック電工株式会社

評価番号 11D0089

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム E、C型	
2.	評価区分	新規・追加	
3.	設計者	ディスポーザ部	パナソニック電工株式会社
		排水配管部	パナソニック電工株式会社
		排水処理部	パナソニック電工株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	パナソニック電工株式会社
		排水処理部	株式会社エコン(E型) クリーンテック株式会社(C型)
5.	施工者	パナソニック電工株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	パナソニック電工株式会社またはその指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは、建設省丘住指発第56号（平成12年5月31日）九州松下電器株式会社にて旧建設大臣認定を取得したシステムに、パナソニック電工株式会社製 適合評価済みディスポーザ KD 132およびKD 133を追加したものであり、かつ排水処理性能に及ぼす影響はないことから、建設大臣認定を受けたシステムと同等の性能を有するものである。	
		適合評価番号 申請者 名称	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 液化分解・好気ろ床方式
		設計対象人員	E型 FRP槽 C型 FRP槽	16人～1,000人 16人～560人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS n-Hex	200mg/L以下 E型 20mg/L以下 C型 30mg/L以下	

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 汚泥貯留槽のみ 1回/1ヶ月以上 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。尚、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。
-----	------	--