

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第441号

申請者 安永クリーンテック株式会社

評価番号 10D0090

1.	件名	集合住宅ディスポーザ排水処理システム(タイプB)	
2.	評価区分	システム譲渡	
3.	設計者	ディスポーザ部	安永クリーンテック株式会社 安永エアポンプ株式会社 テラル株式会社 パナソニック電工株式会社
		排水配管部	安永クリーンテック株式会社
		排水処理槽部	安永クリーンテック株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	安永エアポンプ株式会社 テラル株式会社 パナソニック電工株式会社
		排水処理槽部	安永クリーンテック株式会社
5.	施工者	安永クリーンテック株式会社またはその指定する各自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	安永クリーンテック株式会社またはその指定する維持管理業者	
7. システム の 概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムを安永クリーンテック株式会社に譲渡したものである。		
	適合評価番号	茨薬検D第44号 02D0015 (平成14年1月31日)	
	申請者	クリーンテック株式会社	
	名称	集合住宅ディスポーザ、キッチン排水処理システム(タイプB)	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	70～630人
			DCP槽	8～182人
			RC槽	70～5,000人
計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日		
		日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
		日平均台所排水量	30L/人・日	
9.	性能	BOD	300mg/L未満	
		SS	300mg/L未満	
		n-Hex	30mg/L以下	

10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽	
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検	8～79人 2回/年以上 80～560人 1回/月以上 561～2,000人 2回/月以上 2,001～5,000人 1回/週以上
				水質検査	1回/年以上
点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容		

11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。なお、評価機関への水質・汚泥管理報告を1回/年以上行うこと。
-----	------	---