

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第457号

申請者

株式会社ダイキアクシス

評価番号 13D0092

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム DDF2-SM型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 安永 テラル株式会社 株式会社 日本ゼスト 日本エマソン株式会社 マックス株式会社 セコム株式会社	
		排水配管部	株式会社ダイキアクシス	
		排水処理槽部	株式会社ダイキアクシス	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 安永 テラル株式会社 株式会社 日本ゼスト 日本エマソン株式会社 マックス株式会社 セコム株式会社	
		排水処理槽部	株式会社ダイキアクシス	
5.	施工者	株式会社ダイキアクシスまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	株式会社ダイキアクシスまたはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、 マックス株式会社製 ディスポーザ 茨薬検D第355号07T0132(平成19年12月19日)GD-B181、 テラル株式会社製 ディスポーザ 茨薬検D第355号07D0132(平成19年12月19日)DSP - 250HD、 茨薬検D第404号09D0085(平成21年9月9日)DSP - 100H、 日本エマソン株式会社製 ディスポーザ 茨薬検D第414号09T0175(平成21年9月28日)AC105、AC115MK2、 およびセコム株式会社製 ディスポーザ 茨薬検D346号07T0123(平成19年8月23日)STS002、 茨薬検D第237号04D0053(平成16年6月14日)STS003、茨薬検D第351号07T0128(平成19年12月19日)STE003を 追加する		
		適合評価番号	茨薬検D第83号 02D0026(平成14年7月5日)	
	申請者	ダイキ株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム DDF型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	25人～2,000人 25人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	200mg/L以下	
		n-Hex	20mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/4ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		