

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第464号

申請者

日本設備保全株式会社

評価番号 14T0212

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NSHD 型	
2.	評価区分	追加・変更	
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち日本設備保全株式会社が認めた者
		排水処理部	日本設備保全株式会社
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち日本設備保全株式会社が認めた者
		排水処理部	日本設備保全株式会社
5.	施工者	日本設備保全株式会社 又は その指定する各地方自治体の指定工事業者	
6.	維持管理者	日本設備保全株式会社 又は その指定する維持管理業者	
7.	システムの概要	このシステムは、下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会において規格適合を取得したディスポーザのうち日本設備保全株式会社が認めたディスポーザを追加したものである。	
		適合評価番号	茨薬検D第423号 10T0183 (平成22年3月29日)
	申請者	日本設備保全株式会社	
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システムNSHD型	

8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽	35人～1,783人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能		流出水の基準	設計目標水質
		BOD	600mg/L未満	300mg/L未満
		SS	400mg/L未満	300mg/L未満
		n-Hex.	70mg/L以下	30mg/L以下

10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 無機分離槽 1回/1ヶ月以上 (原則として) 好気可溶化槽 1回/2ヶ月以上 (保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う。 但し、無機分離堆積物は「一般ごみ」として取り扱うこと。)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容

11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する
-----	------	---