

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第473号

申請者

ニッコー株式会社

評価番号 14D0097

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム WTA型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めた者	
		排水配管部	ニッコー株式会社	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)の本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めた者	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
5.	施工者	ニッコー株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	ニッコー株式会社またはその指定する維持管理業者		
7. システム の概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。			
	適合評価番号 茨薬検D第404号 09D0085 (平成21年9月9日) 申請者 ニッコー株式会社 名称 集合住宅用ディスポーザ排水処理システム WTA型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・接触ばっ気方式
		設計対象人員	FRP槽 PCまたはRC槽	11人～1,590人 140人～8,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD	200mg/L以下	
		SS	250mg/L以下	
		n-Hex.	30mg/L以下	
10. 維持管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/3ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/6ヶ月以上(WTA-F1E～F7E型およびR型) (原則として) 1回/3ヶ月以上(WTA-F1C～F8C型およびRC型) (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する		