

# ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第475号

申請者 ニッコー株式会社

評価番号 14T0221

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NDC 型		
2.	評価区分	追加・変更		
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めた者	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めた者	
		排水処理部	ニッコー株式会社	
5.	施工者	ニッコー株式会社又はその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	ニッコー株式会社又はその指定する維持管理業者		
7. システム の 概要	このシステムは下記に示す適合評価を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうちニッコー株式会社が認めたディスポーザを追加するものである。			
	適合評価番号	茨薬検D第425号 10T0185 (平成22年4月26日)		
	申請者	ニッコー株式会社		
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NDC 型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ 排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気処理方式
		設計対象人員	FRP槽 PCまたはRC槽	70人～2,893人 100人～5,000人
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日
	日平均台所排水量	30L/人・日		
9.	性能		流出水の基準	設計目標水質
		BOD	600mg/L未満	300mg/L未満
		SS	400mg/L未満	300mg/L未満
		n-Hex	70mg/L以下	30mg/L以下
10. 維持 管理 条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理部
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/1ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜き 無機分離槽 1回/1ヶ月以上 (原則として) 好気処理槽 1回/2ヶ月以上  (但し、無機分離槽堆積物は「一般ごみ」として取扱い、 また保守点検の結果により必要な都度引抜きを行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する		