

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第497号

申請者

株式会社ダイキアックス

評価番号 14D0103

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム DDF2-SM2 型			
2.	評価区分	追加・変更			
3.	設計者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社ダイキアックスが認めた者		
		排水配管部	株式会社ダイキアックス		
		排水処理槽部	株式会社ダイキアックス		
4.	製造者	ディスポーザ部	(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社ダイキアックスが認めた者		
		排水処理槽部	株式会社ダイキアックス		
5.	施工者	株式会社ダイキアックスまたはその指定する各地方自治体の指定工事業者			
6.	維持管理者	株式会社ダイキアックスまたはその指定する維持管理業者			
7.	システムの概要	このシステムは下記に示す適合評価(同等性評価)を取得したシステムに、(公社)日本下水道協会における規格適合を取得したディスポーザのうち株式会社ダイキアックスが認めたディスポーザを追加するものである。			
		適合評価番号	茨薬検D第457号 13D0092(平成25年3月28日)		
	申請者	株式会社ダイキアックス			
	名称	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム DDF2-SM 型			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式	
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	25人～2,000人 25人～5,000人	
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日	
			日平均ディスポーザ排水量	5L/人・日	
	日平均台所排水量	30L/人・日			
9.	性能	BOD	200mg/L以下		
		SS	200mg/L以下		
		n-Hex	20mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 1回/4ヶ月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	ただし、(公社)日本下水道協会に対し、適合評価と組み合わせるディスポーザとして届け出ること また、本適合評価は、既設置ディスポーザ排水処理システムにおけるディスポーザ交換に適用する。			