

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第66号

申請者

クリーンテック株式会社

評価番号

02T0002

1.	件名	戸建住宅ディスポーザ排水処理システム GH型			
2.	評価区分	経過措置			
3.	設計者	ディスポーザ部	クリーンテック株式会社 株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ		
		排水配管部	クリーンテック株式会社		
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社		
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社安永 株式会社テラルキョクトウ		
		排水処理槽部	クリーンテック株式会社		
5.	施工者	クリーンテック株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者			
6.	維持管理者	クリーンテック株式会社またはその指定業者			
7.	システムの概要	このシステムは、戸建住宅の台所流しにディスポーザを取付け、ディスポーザからの粉碎生ごみ排水と、台所で排出される排水とをトラップを介し、以降重力によって排水処理槽へ流入させて浄化処理し、処理水を公共下水道または高度処理合併浄化槽へ放流する戸建住宅用ディスポーザ排水処理システムである。			
		適合評価番号 申請者 名称			
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 好気可溶化・好気ろ床方式	
		設計対象人員	FRP槽 DCP槽	5人～10人 5人～10人	
		計画排水量	平均生ごみ量	250g/人・日	
			日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	5L/人・日 30L/人・日	
9.	性能	BOD	300mg/L未満		
		SS	300mg/L未満		
		n-Hex	30mg/L以下		
10.	維持管理条件	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
		維持管理頻度	必要な都度	1回/年以上	保守点検 2回/年以上 水質検査 1回/年以上 無機堆積物引抜 1回/6ヶ月程度 污泥引抜 1回/年程度 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行うものとする)
		点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。			