

ディスポーザ排水処理システム適合評価概要

適合評価番号 茨薬検D第84号

申請者

株式会社 日本ゼスト

評価番号 02D0027

1.	件名	集合住宅用ディスポーザ排水処理システム NZ-DDF型		
2.	評価区分	OEM		
3.	設計者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト	
		排水配管部	株式会社 日本ゼスト ダイキ株式会社	
		排水処理槽部	株式会社 日本ゼスト ダイキ株式会社	
4.	製造者	ディスポーザ部	株式会社 日本ゼスト	
		排水処理槽部	ダイキ株式会社	
5.	施工者	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する各地方自治体の指定工事業者		
6.	維持管理者	株式会社 日本ゼスト、ダイキ株式会社またはその指定する維持管理業者		
7.	システムの概要	このシステムは建設省優良指第13号(平成12年5月31日)による認定を受けた装置の追加変更に係る、適合評価(同等性評価)茨薬検第56号 02D0022(平成14年3月8日)を取得した装置に、さらに下記に示す適合評価(同等性評価・ディスポーザの追加変更)を取得した装置のOEM製品である。但し、ディスポーザは日本ゼスト製のみである。		
		適合評価番号	茨薬検D第83号 02D0026(平成14年7月5日)	
	申請者	ダイキ株式会社		
	名称	集合住宅ディスポーザ排水処理システム DDF型		
8.	装置の概要	処理方式	ディスポーザ排水処理装置	粉碎自然流下方式 嫌気可溶化・担体流動方式
		設計対象人員	FRP槽 RC槽	25人～547人 25人～2,000人
		計画排水量	平均生ごみ量 日平均ディスポーザ排水量 日平均台所排水量	250g/人・日 5L/人・日 30L/人・日
9.	性能	BOD SS n-Hex	200mg/L以下 200mg/L以下 20mg/L以下	
10.	項目	ディスポーザ	排水配管	排水処理槽
	維持管理頻度	必要な都度	1回/年 以上	保守点検 1回/月以上 水質検査 1回/年以上 汚泥引抜 1回/年 (但し、保守点検結果により必要な都度引抜を行う)
	点検内容	機器の点検・整備	配管内の点検・清掃	維持管理要領書に基づく保守点検内容
11.	適合条件	本システムの性能は、維持管理要領に基づき、継続的かつ適切な維持管理を行うことで適合とする。		